

平成23年度 不適正の内訳

項目	件数						
	7条		11条				
	合併		単独		合併		
	～50人槽	51人槽以上	～50人槽	51人槽以上	～50人槽	うちBOD測定	51人槽以上
【外観検査】							
(設置状況)							
・ 槽の水平、浮上又は沈下、破損又は変形等の状況							
01. 水平の状況	4				12	(9)	1
02. 浮上または沈下の状況	3	1	7	1	22	(13)	5
03. 破損又は変形の状況			17		11	(2)	8
・ 漏水の状況							
04. 漏水の状況	4	1	109	15	52	(6)	25
05. 溢流の状況							
・ 浄化槽上部の状況							
06. 上部スラブの打設の有無							
07. 嵩上げの状況	1	1	13		8		
08. 浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況	2		3	1	5	(2)	2
・ 雨水、土砂等の槽内への流入状況							
09. 雨水の流入状況	6		4		11	(1)	1
11. その他の特殊な排水の流入状況					4		6
・ 内部設備の固定状況							
13. ポンプ設備の固定状況	3		2				
14. 接触材、ろ材、担体等の固定及び保持状況	3		15	1	137	(37)	11
15. ばっ気装置の固定状況				3	1	(1)	2
17. 汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況							3
21. 消毒設備の固定状況			5		4		
22. 越流ぜきの固定状況	1		5		8	(1)	4
23. 隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況			48	1	8	(1)	11
・ 設置に係るその他の状況							
25. 設置場所の状況							6
26. 流入管渠及び放流管渠の設置状況	24	1	18	7	72	(11)	15
27. 送風機の設置状況	7	1	34	2	63	(14)	10
28. 増改築等の状況					1		29
【設置状況の小計】							
	58	5	281	31	419	(98)	139
(設備の稼働状況)							
・ ポンプ、送風機及び駆動装置の稼働状況							
29. ポンプの稼働状況			4		12		4
30. 送風機の稼働状況	3	1	93	7	190	(49)	5
31. 駆動装置の稼働状況							3
・ ばっ気装置及び攪拌装置の稼働状況							
32. ばっ気装置の稼働状況					7		
・ 汚泥返送装置、汚泥移送装置及び循環装置の稼働状況							
34. 汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況					2		7
35. 循環装置の稼働状況					1	(1)	3
・ 制御装置及び調整装置の稼働状況							
38. 制御装置の稼働状況	2				17		2
39. 調整装置の稼働状況					4		
・ 生物膜又は活性汚泥の状況							
41. 活性汚泥の状況							1
【設備の稼働状況の小計】							
	5	1	97	7	233	(50)	25
(水の流れ方の状況)							
・ 管渠、柵及び各単位装置間の水流の状況							
43. 流入管渠(路)の水流の状況			3	1			1
44. 放流管渠(路)の水流の状況	1		1	1	1		
45. 各単位装置間の水流の状況	2		1				1
・ 各単位装置内の水位及び水流の状況							
47. 原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況	149	10	7		5		1
48. 流量調整槽の水位及び水流の状況		1					
49. 嫌気ろ床槽の水位の状況					5		
52. 生物ろ過槽、担体流動槽の水位及び水流の状況	3	1			23		
53. 平面酸化床及び散水ろ床の水流の状況			2	3			
54. 沈殿槽及び処理水槽の水位及び水流の状況			6	2			1
55. その他の単位装置の水位及び水流の状況	1						

問題のあった検査項目(複数回答可)

項目	件数						
	7条		11条				
	合併		単独		合併		
	~50人槽	51人槽以上	~50人槽	51人槽以上	~50人槽	うちBOD測定	51人槽以上
・ 汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況							
58. 腐敗室、沈殿分離槽及び嫌気床槽の汚泥の堆積状況または成状況			5		15		2
59. ばっ気槽及び接触ばっ気槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況			1				
60. 生物ろ過槽及び担体流動槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況					8		
61. 沈殿槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況			27	2			5
62. 消毒槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況		1					15
65. 汚泥処理設備の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況							1
・ 水の流れ方に係るその他の状況							
66. 汚泥の流出状況	5		42	3	36		4
[水の流れ方の状況の小計]	161	13	95	12	93		31
(使用の状況)							
・ 特殊な排水等の流入状況							
67. 油脂類の流入状況		1			8		4
68. 処理対象以外の排水の流入状況	3		3		13		
・ 使用に係るその他の状況							
70. 流入汚水量、洗浄用水等の使用の状況		1			23	(6)	
[使用の状況の小計]	3	2	3		44	(6)	4
(消毒の実施状況)							
・ 消毒の実施状況							
73. 消毒剤の有無	15		12		59		2
74. 処理水と消毒剤の接触状況			2	1	3		
[消毒の実施状況の小計]	15		14	1	62		2
(その他)							
処理対象人員不足、処理能力の低下、実流入汚水量の過負荷	3		85	71	24		5
[その他の小計]	3		85	71	24		5
[水質検査]							
・ 塩化物イオン濃度							
・ 生物化学的酸素要求量	1				4		
[水質検査の小計]	1		1		4		
[書類検査]							
(保守点検記録 (使用開始直前の記録を含む))							
・ 記録の有無 (保守点検未実施)	70	10	87	5	182		1
・ 保守点検の回数			11		15	(10)	14
[保守点検記録の小計]	70	10	98	5	197	(10)	15
(清掃記録)							
・ 記録の有無 (清掃未実施)	8		570	45	1,911	(55)	237
・ 清掃の回数			11	1	8		10
[清掃記録の小計]	8		581	46	1,919	(55)	247
合計	324	31	1,255	173	2,995	(219)	468

問題のあつた検査項目(複数回答可)