

平成24年度 型式別・人員比とBODの関係

型式	人員比 >0.0~ ≤0.3	0.3<~ ≤0.5	0.5<~ ≤0.7	0.7<~ ≤1.0	計
A 超小容量型	93.8% ( 15 / 16 )	88.9% ( 8 / 9 )	84.6% ( 11 / 13 )	73.3% ( 11 / 15 )	84.9% ( 45 / 53 )
B 超小容量型	88.3% ( 68 / 77 )	89.0% ( 113 / 127 )	73.6% ( 106 / 144 )	64.0% ( 110 / 172 )	76.3% ( 397 / 520 )
C 複合型	79.2% ( 19 / 24 )	81.8% ( 27 / 33 )	69.0% ( 29 / 42 )	62.2% ( 28 / 45 )	71.5% ( 103 / 144 )
D 超小容量型	92.6% ( 163 / 176 )	79.0% ( 181 / 229 )	71.4% ( 162 / 227 )	49.3% ( 139 / 282 )	70.6% ( 645 / 914 )
E 複合型	84.0% ( 42 / 50 )	81.5% ( 75 / 92 )	70.3% ( 52 / 74 )	52.6% ( 51 / 97 )	70.3% ( 220 / 313 )
F 超小容量型	94.1% ( 16 / 17 )	76.5% ( 13 / 17 )	77.8% ( 14 / 18 )	44.0% ( 11 / 25 )	70.1% ( 54 / 77 )
G 複合型	89.5% ( 34 / 38 )	59.1% ( 26 / 44 )	75.6% ( 34 / 45 )	33.8% ( 22 / 65 )	60.4% ( 116 / 192 )
H 複合型	71.4% ( 5 / 7 )	58.3% ( 7 / 12 )	78.6% ( 11 / 14 )	38.1% ( 8 / 21 )	57.4% ( 31 / 54 )

平成24年度 構造種別・人員比とBODの関係

型式	人員比 >0.0~ ≤0.3	0.3<~ ≤0.5	0.5<~ ≤0.7	0.7<~ ≤1.0	計
基準型	0.0% ( 0 / 0 )	100.0% ( 1 / 1 )	0.0% ( 0 / 0 )	0.0% ( 0 / 0 )	100.0% ( 1 / 1 )
高度処理型	96.8% ( 30 / 31 )	77.8% ( 21 / 27 )	81.3% ( 13 / 16 )	48.0% ( 12 / 25 )	76.8% ( 76 / 99 )
コンパクト型	100.0% ( 3 / 3 )	66.7% ( 4 / 6 )	90.9% ( 10 / 11 )	33.3% ( 2 / 6 )	73.1% ( 19 / 26 )
超小容量型	91.5% ( 270 / 295 )	81.9% ( 322 / 393 )	73.5% ( 302 / 411 )	54.8% ( 280 / 511 )	72.9% ( 1174 / 1,610 )
複合型	82.8% ( 106 / 128 )	73.6% ( 142 / 193 )	70.7% ( 130 / 184 )	47.4% ( 118 / 249 )	65.8% ( 496 / 754 )
小容流調型	0.0% ( 0 / 0 )	0.0% ( 0 / 0 )	33.3% ( 1 / 3 )	0.0% ( 0 / 2 )	20.0% ( 1 / 5 )
合計	89.5% ( 409 / 457 )	79.0% ( 490 / 620 )	73.0% ( 456 / 625 )	52.0% ( 412 / 793 )	70.8% ( 1,767 / 2,495 )

一般家庭(専用住宅)における実使用人員の不明分を含めた全検査基数に対する適合率

構造種別	基準型	高度処理型	超小容量型	コンパクト型	複合型	小容流調型	合計
BOD≤20	2	92	1,292	20	548	1	1,955
検査基数	2	118	1,769	28	841	5	2,763
適合率	100.0%	78.0%	73.0%	71.4%	65.2%	20.0%	70.8%

◎表の見方、処理方式の説明はこちらをご覧ください。(クリックすると説明ページに移ります)

本データの無断引用、転載はお断りします